

ПРОТОКОЛ № 125

об административном правонарушении

«25» ноября 2019 года

г. Москва, пос. Газопровод, д.15

Я, заместитель главного государственного инспектора Новомосковского АО по пожарному надзору - заместитель начальника 1 РОНПР Управления по ТиНАО Главного управления МЧС России по городу Москве, подполковник внутренней службы Гурочкин Вадим Сергеевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

Руководствуясь: статьями 23.34, 28.1, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо:

1.	Полное название юридического лица	Гаражно-строительного кооператива «АВТОДОМ»
2.	Юридический адрес, тел. (факс)	108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 8
3.	Основной государственный регистрационный номер	1055014716206
4.	Идентификационный номер налогоплательщика	5051008374
5.	Орган, зарегистрировавший юридическое лицо	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
6.	Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета	Московский банк ПАО Сбербанк, расчетный счет 40703810638000002434
7.	Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица	Лаевский Дмитрий Леонидович
8.	Документ, удостоверяющий полномочия законного представителя	Протокол № 1 от 21.10.2019; приказ № 1 от 11.10.2019
9.	Документ, удостоверяющий личность законного представителя	Паспорт гражданина Российской Федерации серия 45 18 № 513536, выдан ГУ МВД России по г. Москве 12.03.2018
10.	Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда	Привлекалось 18.04.2019 г. постановление о назначении административного наказания № 26

«22» ноября 2019 года в 17 часов 00 минут при проведении внеплановой проверки с целью контроля исполнения выданного Гаражно-строительному кооперативу «АВТОДОМ» (ОГРН 1055014716206) предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, в здании и помещениях по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 8, срок исполнения которого истек 14.10.2019 года, установлено, что:

15.10.2019 года в 00 часов 01 минуту юридическим лицом Гаражно-строительным кооперативом «АВТОДОМ», совершено административное правонарушение, а именно не обеспечено выполнение в установленный срок пунктов законного предписания № 47/1/1 от 17.04.2019 органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, а именно не выполнены:

Пункт № 1 - У въездов на территорию гаражного кооператива не вывешены схемы с нанесенными на них въездами, подъездами, пожарными проездами и местонахождением источников противопожарного водоснабжения. Пункт 492 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Далее - ППР в РФ);

Пункт № 2 - Руководитель организации в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, не обеспечил разработку плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники. п. 247 ППР в РФ;

Пункт № 7 - Руководитель организации не обеспечил выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". **п. 14 ППР в РФ;**

Пункт № 8 - Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". **п. 20 ППР в РФ;**

Пункт № 9 - На объектах защиты допущено размещение мебели, оборудования и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов. **п. 23 пп. «ж» ППР в РФ;**

Пункт № 10 - Допущено хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов. **п. 23 пп. «к» ППР в РФ;**

Пункт № 11 - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". **п. 33 ППР в РФ;**

Пункт № 12 – Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. **п. 35 ППР в РФ;**

Пункт № 13 – При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов допущено блокирование дверей эвакуационных выходов (двери эвакуационных выходов находятся за закрытыми дверями боксов) **п. 36 пп. «б» ППР в РФ;**

Пункт № 15 – Руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. **п. 43 ППР в РФ;**

Пункт № 16 – Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода и не организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. **п. 55 ППР в РФ;**

Пункт № 17 – Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. **п. 55 ППР в РФ;**

Пункт № 18 – Руководитель организации частично не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). **п. 57 ППР в РФ;**

Пункт № 19 – Пожарные рукава не присоединены к пожарному крану и пожарному стволу. **п. 57 ППР в РФ;**

Пункт № 20 – Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и не оформил акт проверки (система оповещения и управления эвакуацией). **п. 61 ППР в РФ;**

Пункт № 21 – При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности. **п. 61 ППР в РФ;**

Пункт № 22 – На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. **п. 61 ППР в РФ;**

Пункт № 23 – Руководитель организации не обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). **п. 63 ППР в РФ;**

Пункт № 25 – Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении

сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты. **п. 64 ППР в РФ;**

Пункт № 27 – Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям N 1 и 2, а также не обеспечил соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. **п.70 ППР в РФ;**

Пункт № 29 – Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) превышает 30 метров - для помещений категорий В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности. **п. 474 ППР в РФ;**

Пункт № 30 – Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно не оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с приложением N 2 к ППР в РФ **п. 474 ППР в РФ;**

Пункт № 31 – Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, не имеет паспорт завода-изготовителя и порядковый номер. **п. 475 ППР в РФ;**

Пункт № 32 – Запускающие или запорно-пусковые устройства огнетушителей не опломбированы одноразовой пломбой. **п. 475 ППР в РФ;**

Пункт № 33 – Руководитель организации не обеспечил наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. **п. 478 ППР в РФ;**

Пункт № 34 – Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в специальном журнале произвольной формы. **п. 478 ППР в РФ;**

Пункт № 35 – Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудованы пожарными щитами из расчета 1 щит на 400 кв. м. **п. 481 ППР в РФ, приложение 5;**

Пункт № 37 – С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа (выходы к лестницам заблокированы, т.к. находятся в боксах, принадлежащих на правах частной собственности гражданам). **ст. 6, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 1.13130.2009 п.9.4.3, СНиП 21-02-99 п. 5.14;**

Пункт № 38 – В рамках реализации мер пожарной безопасности в отношении объекта защиты не представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности **ч. 5, ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";**

Пункт № 39 – Допущено превышение допустимого расстояния от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода **ст. 6, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 1.13130.2009 п.9.4.3, табл. 33, СНиП 21-02-99 п. 5.14, табл. 2;**

Пункт № 40 – В зданиях автостоянок, в которых рампа одновременно служит эвакуационным путем, с одной стороны рампы отсутствует тротуар шириной не менее 0,8. **ст. 6, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 1.13130.2009 п.9.4.3, СНиП 21-02-99 п. 5.14;**

Пункт № 41 – В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда (въезда) на рампу или в смежный пожарный отсек, а также на покрытии не предусмотрены мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре. **ст. 6, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-02-99 п. 5.17;**

Пункт № 42 – Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности не определены исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов. **ч.3. ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"**

Пункт № 43 – Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия не обеспечивается одним или несколькими из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

9) применение первичных средств пожаротушения;

10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны. **ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"**;

Пункт № 44 – здание не имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей не обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей:

1) не установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов (отсутствует соответствующая проектная документация);

2) не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы (двери эвакуационных выходов заблокированы);

3) не организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения) (частично демонтировано и находится в неработоспособном состоянии).

Пункт № 45 – на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, отсутствует автоматическая система пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре **ст.54, ст. 4, ст. 6, ч. 3 ст. 61, ст.84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-02-99 п. 3.2, п. 6.29, пп «б», п. 6.32, СП 4.13130.2009 п. 3.2 СП 5.13130.2009, приложение А табл. А1, п. 4.1.1, СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2, п.17;**

Пункт № 46 – Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции не предусмотрено из помещений хранения автомобилей закрытых надземных автостоянок **ст.56, ст. 85, ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-02-99 п. 6.12 СП 7.13130.2013 п. 7.2. пп. «з»;**

Пункт № 47 – В местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими конструкциями здания, не предусмотрены мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды. **ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-01-97* п.7.15;**

Пункт № 48 – Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. **Ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"**;

Пункт № 49 – К сети аварийного (эвакуационного) освещения не подключены световые указатели:

— эвакуационных выходов на каждом этаже;

— путей движения автомобилей;

— мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники;

— мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей;

— мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения). **ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-02-99 п.6.25**

Пункт № 50 – В автостоянках закрытого типа общие для всех этажей рампы должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами, воротами и (или) тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре согласно таблице 1. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-02-99 п.5.12;

Пункт № 51 – В помещениях автостоянки допущено хранение горючих материалов (колеса, ЛВЖ, ГЖ в канистрах, стеллажи, др. материалы); ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-02-99 п. 3.1;

Пункт № 52 – В автостоянке, встроенной в общественное здание, сообщение между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения, выходы с этажей автостоянки не предусмотрены с устройством тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 4.13130.2013 п.6.11.9;

Пункт № 53 – В ряде боксов ворота не предусмотрены в виде сетчатого ограждения. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 4.13130.2013 п 6.11.22, СНиП 21-02-99 п.5.40;

Пункт № 54 – При выделении мест хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, допущено применение ограждений не из сетчатого материала (поликарбонат, профлист и др.) ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-02-99 п.5.43;

Пункт № 55 – В автостоянках закрытого типа у въездов на каждый этаж отсутствуют розетки, подключенные к сети электроснабжения по I категории, для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-02-99 п.6.27.

За что предусмотрена административная ответственность по: части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
(законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Законному представителю юридического лица: Лаевскому Д. Л.
(фамилия, инициалы)

разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные статьями: 24.2; 24.3; 24.4; 25.1; 25.4; п.п.4, 4.1, 6 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьи 51 Конституции Российской Федерации.
(указываются статьи и законодательный акт)

КоАП РФ Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

КоАП РФ Статья 24.3. Открытое рассмотрение дел об административных правонарушениях

1. Дела об административных правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо случаев, если это может привести к разглашению государственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а равно в случаях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, членов их семей, их близких, а также защиты чести и достоинства указанных лиц.

2. Решение о закрытом рассмотрении дела об административном правонарушении выносится судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело, в виде определения.

3. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела об административном правонарушении, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении. Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела об административном правонарушении по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" допускаются с разрешения судьи, органа, должностного лица, рассматривающих дело об административном правонарушении.

4. Действия граждан, присутствующих при рассмотрении дела и осуществляющих разрешенные судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими соответствующее дело, фотосъемку, видеозапись, трансляцию открытого рассмотрения дела об административном правонарушении по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не должны мешать надлежащему порядку рассмотрения дела об административном правонарушении. Эти действия могут быть ограничены судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело об административном правонарушении, во времени и должны осуществляться с учетом мнения участников производства по делам об административных правонарушениях и на местах, определенных судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими соответствующее дело.

КоАП РФ Статья 24.4. Ходатайства

1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело.

2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

КоАП РФ Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несоввершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

КоАП РФ Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судьей, органом, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

КоАП РФ Статья 28.2. Протокол об административном правонарушении

4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

4.1. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

6. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.

Конституция Российской Федерации, статья 51

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

_____ (подпись)

Протокол об административном правонарушении № 125 от 25 ноября 2019 г. составлен в 16 ч. 00 мин. ~~по месту совершения правонарушения в указанный день~~ по адресу: г. Москва, пос. Газопровод, д.15, кабинет № 2.

Административное дело будет рассматриваться в судебном участке мирового судьи № 434 по адресу: 117148, город Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 16, корп. 1 тел. 8-499-234-12-60.

Предупрежден (а), что в случае моей неявки и не поступления от меня ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в одностороннем порядке в мое отсутствие.

_____ (подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

Свидетелям: 1. _____ проживающий (ая) по адресу:

_____ (фамилия, имя, отчество)

2. _____ проживающий (ая) по адресу:

_____ (фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 17.7; 17.9; 25.6 КоАП РФ
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен протокол:

(Подпись законного представителя юридического лица)

(ФИО)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.

К протоколу прилагается:

Копия распоряжения № 188 от 06.11.2019; Предписание № 47/1/1 от 17.04.2019; Предписание № 188/1/1 от 22.11.2019; копия акта проверки № 188 от 22.11.2019; копия уведомления о месте и времени составления протокола об административном правонарушении; протокол № 1 от 21.10.2019; приказ № 1 от 11.10.2019 копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

(перечень прилагаемых документов и вещей)

С протоколом ознакомлен:

Подпись законного представителя
юридического лица

(ФИО)

подпись лица составившего
протокол

(ФИО)

~~От подписи отказался~~ (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Подпись свидетеля

(ФИО)

Подпись свидетеля

(ФИО)

Копию протокола получил «__» _____ 2019 г.

Подпись законного представителя
юридического лица

(ФИО)

Протокол и материалы переданы на рассмотрение в судебный участок мирового судьи № 434 по адресу: 117148, город Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 16, корп. 1 тел. 8-499-234-12-60. (фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа; должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

дата, подпись принявшего протокол

(ФИО)

Телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве 8(499)637-22-22

