



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ

**ПРОКУРАТУРА НОВОМОСКОВСКОГО  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА**

ул. Маршала Савицкого, д. 16, корп. 1,  
Москва, 117148

30.03.2020 № 47/1/1



Щербинский районный суд г. Москвы

Прокурор Новомосковского  
административного округа г. Москвы  
в интересах неопределенного круга лиц

**Ответчик:**

Гаражно-строительный кооператив  
«АВТОДОМ».  
г. Москва, г. Щербинка,  
ул. Новостроевская, д.8

**Третье лицо:**

1 РОНПР Управления по ТиНАО  
ГУ МЧС России по г. Москве  
п. Сосенское, п. Газопровод,  
д. 15, г. Москва

**ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ**  
(в порядке ст. 45 ГПК РФ)

Прокуратурой Новомосковского административного округа г. Москвы проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности Гаражно-строительный кооператив «АВТОДОМ», осуществляющим деятельность по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, д.8.

В соответствии со ст. 6 Федерального Закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ – государственный пожарный надзор в Российской Федерации осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.

Действующим законодательством должностным лицам Государственного пожарного надзора представлены полномочия по осуществлению надзорной деятельности за соблюдением требований пожарной безопасности федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами. Должностные лица Государственного пожарного надзора вправе давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности в письменной форме с указанием сроков представления информации о принимаемых мерах.

Заместителем начальника 1 РОНПР Управления по ТиНАО ГУ МЧС России г. Москве Исмагуловым М.Ш. 17.04.2019 гаражно-строительному кооперативу «АВТОДОМ», осуществляющим деятельность по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, д.8 выдано предписание № 47/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на

АД 0000942

Прокуратура Новомосковского  
административного округа г.Москвы  
№ 7-1-2020/97-20-20450028



объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, однако реальные меры по устранению нарушений противопожарной безопасности принимаются не в полном объеме.

Повторное предписание гаражно-строительному кооперативу «АВТОДОМ» внесено от 22.11.2019 № 188.

Привлечение к административной ответственности не исключает в силу возможности различных правовых последствий обязать должностное лицо устранить нарушения в гражданском судопроизводстве.

Руководство Гаражно-строительного кооператива «АВТОДОМ» в установленном законом порядке несет ответственность за жизнь и здоровье людей, находящихся в помещениях их учреждения.

Следовательно, выполнение требований, изложенных в предписании специально уполномоченного государственного органа, входит в компетенцию руководства Гаражно-строительного кооператива «АВТОДОМ».

Поскольку требования по устранению нарушений пожарной безопасности до настоящего времени не выполнены, создается реальная угроза жизни и здоровью людей, находящихся в данном здании, в следствие чего, прокурор вынужден обратиться в суд для устранения выявленных нарушений.

Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Прокурор Новомосковского административного округа г. Москвы вынужден обратиться в суд с заявлением в интересах неопределенного круга лиц в силу того, что бездействие должностных лиц нарушает права граждан находящихся в помещениях Гаражно-строительного кооператива «АВТОДОМ».

На основании выше изложенного, руководствуясь ст. 45 ГПК РФ и ст.ст. 3, 6 ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

#### ПРОШУ:

1. Обязать Гаражно-строительный кооператив «АВТОДОМ», расположенное по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, д.8 принять меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности, изложенных в предписании Госпожнадзора № 47/1/1 от 17.04.2019, а именно:
  - У въездов на территорию гаражного кооператива вывесить схемы с нанесенными на них въездами, подъездами, пожарными проездами и местонахождением источников противопожарного водоснабжения;
  - Руководителю организации в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, обеспечить разработку плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащение




- указанных буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники;
- Руководителю организации обеспечить выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".;
  - обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
  - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
  - Запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить так, чтобы они обеспечивали возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
  - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов не допускать блокирование дверей эвакуационных выходов;
  - обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
  - обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода и не организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;
  - Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначить указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;
  - обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами;
  - обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организовать проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и не оформил акт проверки (система оповещения и управления эвакуацией);
  - При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений соблюдать проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности;
  - Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудовать пожарными щитами из расчета 1 щит на 400 кв. м.;
  - С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа (выходы к лестницам заблокированы, т.к. находятся в боксах, принадлежащих на правах частной собственности гражданам);
  - Для обеспечения безопасной эвакуации людей:

- 1) установить необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
  - 2) обеспечить беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
  - 3) организовать оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения);
- В местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими конструкциями здания, предусмотреть мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды;
  - К сети аварийного (эвакуационного) освещения подключить световые указатели:
    - эвакуационных выходов на каждом этаже;
    - путей движения автомобилей;
    - мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники;
    - мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей;
    - мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения);
  - В помещениях автостоянки не допускать хранения горючих материалов;
2. В судебное заседание вызвать заинтересованных лиц.

Приложение: на 54 листах

Первый заместитель  
прокурора округа



М.В. Должиков